



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1 тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

Изм. № ИФ 2098
М. 03 19

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В общинската администрация е постъпило писмено запитване, с което на основание чл. 29 от ЗОП се изискват разяснения по отношение съдържанието на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Извършване на строително-ремонтни работи и обновяване на почивна база град Доспат – 9 броя бунгала". Към Кмета на община Пловдив са отправени следните питання:

- Въпрос №1:** Кой от автоматичните предпазители са монофазни и кои трифазни?
Въпрос №2: Бойлерите и тоалетните чини нова доставка ли е или ще се монтират старите?
Въпрос №3: Разклонителните кути скрит или открит монтаж?
Въпрос №4: Решетките на прозорци – съществуващите или нови – ако са нови да се предложи детайл или по наша преценка?
Въпрос №5: Вида на осветителните тела.
Въпрос №6: Размери на външното барбекю.

На основание чл. 29, ал. 1 изречение второ, от ЗОП, във връзка с отправените питання се правят следните разяснения:

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №1:** Автоматичните предпазители са монофазни.

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №2:** Ще се монтират старите.

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №3:** Монтажът на разклонителните кути е скрит.

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №4:** Ще се демонтират и монтират съществуващите решетки на прозорците.

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №5:** Осветителните тела следва да са плафониера с две крушки.

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №6:** Външното барбекю е с размери 10,52/2,55 м. – две стени и 5/2,55 една стена.

Настоящото разяснение се публикува на интернет сайта на възложителя и става част от документацията за участие в процедурата, като това обстоятелство следва да се прецизира от всички участници при подготовката и представянето на офертите за участие.

ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ
Кмет

