



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. "Стефан Стамболов" №1

тел: (032) 656 701, факс: (032) 656 703

изх. № Г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В община Пловдив е постъпило запитване с вх. № 13Ф6812(2)/14.08.2013г. от кандидат за участие в процедура, за разяснение по документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Рехабилитация на ул. „Димитър Талев” в участъка от бул. ”Александър Стамболийски” до землищната граница на гр.Пловдив” **със следните въпроси:**

Въпрос № 1. В позиции 13 „*Направа асфалтов тротоар (трошен камък-25 см, плътен асфалтобетон -6 см*”, 14 „*Почистване и изграждане на стабилизирани банкет от фрезован асфалт с широчина 1,5 м, вкл. изграждане на крайна водеща вибропресована ивица с ширина 25 см*” и 15 „*Направа на тротоарна настилка с вибропреовани плочи 30/30*”, I^{ви} етап от Количествената сметка посоченото количество е „0.00”. Следва ли участникът за тези позиции да посочва единична цена с приложен анализ, т.к. в Раздел I. “Кратко описание на предмета на поръчката” т.2.2. „Основна цел на поръчката” от документацията за участие е посочен този вид дейност?

Въпрос № 2. В позиция 11 „*Възстановяване на банкет с широчина 1,5 м, вкл. изграждане на крайна водеща вибропресована ивица с ширина 25 см*” II^{ри} и III^{ти} етап от Количествената сметка в записано „*възстановяване на банкети*”. В тази връзка моля посочете вида на материала и дебелината т.к. посочената мерна единица е метър линеен.

В законоустановения срок и на основание чл. 29 от ЗОП бих желал да направя следните разяснения на поставените въпроси:

По въпрос № 1 – При съставяне на таблицата от Ценовото предложение за етап 1 е допусната техническа грешка при попълване на количествата за цитираните от Вас позиции. Същите да се четат както следва.

№ СМР	ВИД СМР	ед. мярка	количество
13	Направа асфалтов тротоар (трошен камък - 25 см, плътен асфалтобетон - 6 см)	м ²	700.00
14	Почистване и изграждане на стабилизирани банкет от фрезован асфалт с широчина 1,5 м, вкл. изграждане на крайна водеща вибропресована ивица с ширина 25 см	м'	386.0 0
15	Направа на тротоарна настилка с вибропресовани плочи 30/30	м ²	700.00

По въпрос № 2 – За обекта има разработен технически проект, който се намира в Община Пловдив, пл. "Централен" №1, ет.4, ст.2 и е достъпен за всички кандидати, участващи в процедурата. На чертеж: Типови напречни профили. Детайли – е показано, че стабилизирания банкет ще се изпълнява с широчина 1.5м от фрезован асфалт, изпълняван на два пласта по 0.10м.



За кмет: *Стефан Стоянов*

Заместник-кмет: *КОТИЦЕП*

Заповед за заместване № *130А/2023/15.08.13*

С уважение,
Инж. Иван Тотев
Кмет на община Пловдив