



ОБЩИНА ПЛОВДИВ

Пловдив, 4000, пл. „Стефан Стамболов” №1 тел: (032) 656 703

Изх. № 14 об 1029
24.02.2014г.

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В общинската администрация е постъпило писмено запитване, с което на основание чл. 29 от ЗОП се изискват разяснения по отношение съдържанието на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Извършване на строително-ремонтни работи и обновяване на почивна база град Доспат – 9 броя бунгала”. Към Кмета на община Пловдив са отправени следните питання:

Въпрос №1: Относно дограмата ни интересува процента на отваряемост, растера както и цвят?

Въпрос №2: Минералната вата която се предвижда за окачения таван с каква плътност да бъде?

Въпрос №3: SBS мембраната с каква дебелина и колко килограма да бъде?

На основание чл. 29, ал. 1 изречение второ, от ЗОП, във връзка с отправените питання се правят следните разяснения:

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №1:** Цвета на дограмата следва да е бял, а процента на отваряемост следва да бъде съгласно приложената схема №1.

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №2:** Минералната вата, която се предвижда за окачения таван, следва да бъде 50мм, плътност 50 кг/куб.м.

По отношение на искането за разяснение по документацията, изложено във **въпрос №3:** SBS мембраната следва да бъде еднопластова, 3,5 мм.

С уважение,

ИНЖ. ИВАН ТОТЕВ

Кмет на община Пловдив






СХЕМА №1


3 бр.




1 бр.



1 бр.



3 бр.



1 бр. врата

