



.....

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-249 / 07.07.2014г.

До
Община „Пловдив“

Приложено изпращаме Ви **Решение № ПВ-73-ПР/2014 г.** за преценка необходимостта от ОВОС за **инвестиционно предложение:**

«Изграждане на 3 броя тръбни кладенци (1 брой черпещ и 2 броя нагнетателни) на система за отопление и охлаждане», което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в имот 56784.534.734, гр. Пловдив, ул. „Захаридово“ 90, кв. Коматево, Район Южен.

Възложител: Католическа църква- Софийско Пловдивска епархия-„Милосърдни сестри на свети Винкенти от Паула“, гр. Пловдив, ул. „Жан Жорес“ 1

Напомняме Ви, че съгласно изискванията на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ (ДВ 25/2003г., изм. ДВ бр.94 от 2012г.), **Решението** е приложение, неразделна част от административния акт по одобряване/ разрешаване, необходимо за осъществяване на инвестиционното предложение.

Приложение : Съгласно текста

С уважение,

ТАМЕР БЕЙСИМОВ
Директор на РИОСВ Пловдив





РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ – 73-ПР/2014 год.
за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на
въздействието върху околната среда

На основание: чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС и становища от РЗИ Пловдив и БД ИБР пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение: «Изграждане на 3 броя тръбни кладенци (1 брой черпещ и 2 броя нагнетателни) на система за отопление и охлаждане»**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Местоположение: в имот 56784.534.734, гр. Пловдив, ул. „Захаридово“ 90, кв. Коматеево, Район Южен.

Възложител: Католическа църква- Софийско Пловдивска епархия-„Милосърдни сестри на свети Винкенти от Паула“, гр. Пловдив, ул. „Жан Жорес“ 1

Характеристика на инвестиционното предложение:

За достигане на максимална функционалност на новопроектираната чилър система в „Милосърдни сестри на свети Винкенти от Паула “ е необходимо изграждане на нови водовземни съоръжения. Подземната вода ще бъде използвана като средство за топлообмен и по никакъв начин няма да бъдат влошавани нейните фонові показатели. Изграждането на въпросната чилър система ще доведе до максимална енергийна ефективност.

За обекта ще се използва наличната инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна – не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Ще се използва наличната градска улична мрежа.

Водоснабдяване – водата за термopомпения агрегат ще се осигурява от сондажен кладенец, след получаване на разрешение, издадено по реда на Закона за водите.

Инвестиционното предложение /ИП/ е в обхвата на т.2, буква "г" от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда (ДВ бр.91 /2002 год.) и чл.2, ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000“. Най-близката защитена зона е BG0000578 „Река Марица“, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с Решение № 122/02.03.2007 г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 21/2007 г.). Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че **няма вероятност** от значително отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Предвижда се да бъдат изградени един брой черпещ сондаж с $Q_{\max} = 5,00 \text{ dm}^3/\text{s}$ и два попивни сондажа, които да поемат $Q_{\max} = 2,50 \text{ dm}^3/\text{s}$ (всеки един). Така проектираната схема на реинжекция (вода-вода) няма да доведе до химическо замърсяване на водата във водоносния хоризонт. Изменението на температурата в попивните тръбни кладенци ще е $\Delta t = 3^\circ\text{C}$, като цяло ще е 3° по-висока зимата и 3° по-ниска през лятото. Тръбните кладенци ще бъдат изградени с автосондова апаратура. Проектна дълбочина – 35.00 m. Сондирането ще бъде безядково с обратна циркулация на глинестия разтвор. Използването на подземните води ще се извършва по реда и условията на издаване на Разрешителното за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения на Басейнова Дирекция – ИБР.

- В хода на експлоатацията на обекта не се предполага замърсяване и дискомфорт на околната среда.
- При строителството се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.
- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Имотът, в който ще се развива инвестиционното предложение е с начин на трайно ползване „за друг вид застрояване“.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.
- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.
- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Реализацията на инвестиционното предложение няма вероятност да доведе до намаляване числеността и плътността на популациите на видовете, предмет на опазване в защитената зона и до намаляване на благоприятния им природозащитен статус.
- Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000578 „Река Марица“, тъй като намерението ще се осъществи извън границите на зоната.
- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци в количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху защитената зона.
- С писмо изх. № КД-04-119/22.04.2014г. БДУВ ИБР Пловдив е дала заключение за допустимост на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда. Степента на въздействие от реализацията на инвестиционното предложение върху водите и водните екосистеми е преценена, като незначителна.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на гореописаните имоти.
- Не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.
- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.
- Въздействието в резултат на експлоатацията на бъдещия обект ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.
- С писмо изх. № 3438/17.06.2014 г. РЗИ- Пловдив е определила липсата на здравен риск при реализация на инвестиционното намерение.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на община Пловдив и кметство Район „Южен“, както и засегнатото население чрез обяви във вестник, на информационно табло и интернет страницата на общината. Извършено е уведомяването по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозиран писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.
При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд- Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.

ТАМЕР БЕЙСИМОВ
Директор на РИОСВ



07.07.2014г.

