



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
Министерство на околната среда и водите  
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ДВОС - 1435 / 14.01.2014г.

До  
Община Пловдив



Приложено изпращаме Ви **Решение № ПВ-2-ПР/2014 г.** за преценка необходимостта от ОВОС инвестиционно предложение:

**„ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЗАМЕЩАЩА МОЩНОСТ ЗА ГОРЕЩА ВОДА С НОМИНАЛНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ ОТ 30 ДО 40 МВт“**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**Местоположение:** имот № 56784.536.74, гр. Пловдив

**Възложител:** „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37

**Напомняме Ви**, че съгласно изискванията на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ (ДВ 25/2003г., изм. ДВ бр.94 от 2012г.), **Решението** е приложение, неразделна част от административния акт по одобряване/ разрешаване, необходимо за осъществяване на инвестиционното предложение.

Приложение : Съгласно текста

С уважение,

**ТАМЕР БЕЙСИМОВ**  
Директор на РИОСВ Пловдив





## РЕШЕНИЕ № ПВ –2-ПР/2014 год.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

**На основание:** чл. 93, ал. 1 и ал. 5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) / ДВ.бр.91 /2002 год./; чл.7 ал.1 и чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31 ал. 4 и ал. 6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл. 40 ал. 3 и ал. 4, във връзка с чл. 2, ал. 1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал. 1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становище от РЗИ Пловдив

### РЕШИХ

**да не се извършва** оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение: "ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ЗАМЕСТВАЩА МОЩНОСТ ЗА ГОРЕЩА ВОДА С НОМИНАЛНА ТОПЛИННА МОЩНОСТ ОТ 30 ДО 40 МВт"**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

**Местоположение:** имот № 56784.536.74, гр. Пловдив

**Възложител:** „ЕВН БЪЛГАРИЯ ТОПЛОФИКАЦИЯ“ ЕАД, гр. Пловдив, ул. „Христо Г. Данов“ №37

**Характеристика на инвестиционното предложение:**

Обектът ще се изгради в собствен имот на Възложителя. Като част от инвестиционната програма на Дружеството, с цел оптимизация на производството и подобряване на технико-икономическите и екологични показатели на инсталацията се предвижда заместване на съществуващ водогреен котел с нова котелна инсталация за гореща вода с номинална топлинна мощност от 30 до 40 МВт. Инсталацията ще използва като основно гориво – природен газ, а като резервно – промишлен газьол. Новата инсталация ще бъде оборудвана със собствен модул за водоподготовка включващ и деаератор.

За бъдещия обект ще се използва наличната инфраструктура след изпълнение на необходимите връзки:

Пътна – Не се предвижда промяна на съществуващата пътна инфраструктура. Транспортният достъп до обекта ще се осъществява от съществуваща улица, с който имота граничи.

Водоснабдяване – Захранването с вода за питейни, технологични и противопожарни нужди ще се осъществява от наличен водопровод и съществуващи сондажни кладенци.

Заустване на отпадните води от битово- фекален характер- в площадкова канализация. ЕВН България Топлофикация“ ЕАД има сключен договор за доставка на природен газ с „Булгаргаз“, обезпечаваш и отоплителна централа „Пловдив – Юг.

Захранването с електроенергия на новия котел е предвидено да се извърши от съществуващите на площадката електрозахранващи съоръжения.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на т. 3, буква "а" от Приложение № 2 на ЗООС и чл.2 ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП **не попада** в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000“. Най-близката защитена зона е BG0000578 "Река Марица", включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета от МС с Решение № 122/02.03.2007г. (ДВ бр.21/2007г.). Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че **няма вероятност** от значително отрицателно въздействие върху видовете, предмет на опазване в защитената зона.

## **МОТИВИ:**

**I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.**

Инвестиционното предложение представлява замяна на съществуваща топлинна мощност – ВК №1 (с мощност 31 MW) предвидена за извеждане от експлоатация, с горивна мощност от съвременен тип с по-добри технологични параметри и по-висок КПД. За нуждите на новият котел се предвижда да бъде построена едноетажна сграда. Сградата ще е сглобяема, със стоманобетонени колони, ферми и панели и е от I-ва степен на огнеустойчивост. По своя обем сградата е на един етаж с приблизителни размери 60м x 20м и височина 9м. над терена без сутерен, като сградата завършва с плосък покрив с наклон от 3% и бордове от всички страни. Работата на новата инсталация за гореща вода в ОЦ „Пловдив – Юг“ е предвидено да става на два отделни кръга свързани чрез топлообменници, съгласно технологичната (топлинна) схема. Средна годишна натовареност – 1200 експлоатационни часа, Средно годишно производство на топлинна енергия – 19 300 MWh, Планиран годишен разход на основно гориво (природен газ) – 2 185 730 Nm<sup>3</sup> природен газ.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството и експлоатацията се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура.

**II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:**

Обектът ще бъде изграден в урегулиран поземлен имот, на площадката на отоплителна централа „Пловдив – Юг“ в Южна индустриална зона на град Пловдив. Местоположението на площадката е подходящо от гледна точка на обвързването на площадката със съществуващата техническа инфраструктура.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

**III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:**

- Предвидената технологична схема на работа не предполага значително изменение в ключови характеристики на околната среда.

- Няма вероятност инвестиционното предложение да доведе до пряко унищожаване, увреждане или фрагментиране на природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в най-близката защитена зона BG0000578 “Река Марица”, тъй като намерението ще се осъществи върху урбанизирана територия, извън границите на зоната, без изграждане на допълнителна инфраструктура.

**IV. Характеристика на потенциалните въздействия-териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:**

- Териториалният обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на имота.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.
- Въздействието в резултат на експлоатацията на бъдещия обект ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.
- С писмо изх. № 48/07.01.2014г. РЗИ- Пловдив е потвърдила липсата на здравен риск при реализиране на инвестиционното предложение.

**V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :**

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кметовете на Община Пловдив район „Южен“, както и засегнатото население чрез обява на информационно табло. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл.6, ал.9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозиран писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

**При следните условия:**

- При проектирането да се спазят изискванията на чл.4, ал.3 от Наредба 1 за норми за допустими емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии (ДВ бр.64 от 2005г.).
- Преди въвеждане в експлоатация на обекта да се изпълнят изискванията на чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ бр. 45 от 1996г). Да се провежда предвидения в чл.18, т.1 от Закона за чистота на атмосферния въздух (ДВ.бр.45 /96 г и посл. изм. и доп.) емисионен контрол на отпадъчните газове, по реда определен в глава пета от Наредба № 6 (ДВ бр.31/1999 год.).

**Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.**

**Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.**

**При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.**

**Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.**

**Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд– Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.**

**Напомняме Ви, че след влизането в сила на настоящето Решение е необходимо да се подаде информация за планираната промяна до МОСВ (чл. 125, ал.1, от ЗООС), съгласно Приложение № 5 от Наредбата за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни( ДВ бр. 97 от 2009г.).**

**ТАМЕР БЕЙСИМОВ**  
Директор на РИОСВ- Пловдив



.....*М. Ол.*.....2014г.