



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - Пловдив

Изх. № ОВОС-1089, 23.09 2013г.



До
Община Пловдив

Приложено изпращаме Ви **Решение № ПВ-103-ПР/2013 г.** за преценка необходимостта от ОВОС за:

инвестиционно предложение: „Изграждане на 2 бр. сондажни кладенци с помпена станция“, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: в северната част на „Цар Симеоновата градина и в зелена площ в края на ул. „Кръстьо Пастухов, Район „Централен“, гр. Пловдив
Възложител: Община „Пловдив“, гр. Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ № 1

Напомняме Ви, че съгласно изискванията на чл. 21 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ (ДВ 25/2003г., изм. ДВ бр.94 от 2012г.), **Решението** е приложение, неразделна част от административния акт по одобряване/ разрешаване, необходимо за осъществяване на инвестиционното предложение.

Приложение : Съгласно текста

С уважение,

ТАМЕР БЕЙСИМОВ
Директор на РИОСВ - Пловдив



1111

1111



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Регионална инспекция - Пловдив

РЕШЕНИЕ № ПВ – 103 -ПР/2013 год. за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание: чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС); чл.7 ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредба за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР); чл.40, ал.3 и ал.4, във връзка с чл.2, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда на извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба за ОС), представена писмена документация от Възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и ал.2 от Наредбата за ОС, становища от РЗИ Пловдив и БДУВ ИБР Пловдив

РЕШИХ

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за **инвестиционно предложение: „Изграждане на 2 бр. сондажни кладенци с помпена станция“**, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

местоположение: в северната част на „Цар Симеоновата градина и в зелена площ в края на ул. „Кръстьо Пастухов, Район „Централен“, гр. Пловдив
Възложител: Община „Пловдив“, гр. Пловдив, пл. „Ст. Стамболов“ № 1

Характеристика на инвестиционното предложение:

Инвестиционното предложение ще се осъществи в урбанизирани имоти. За достигане на максимална функционалност на новопроектираната поливна система в „Цар Симеоновата градина“ е необходимо изграждане на ново водовземно съоръжение, което ще захранва северната ѝ част. Подземната вода ще бъде използвана и да захранва емблематичния за гр. Пловдив фонтан с пеликаните, ще се оросяват зелените и цветните площи около сградата на Общината, за които досега е използвана питейна вода. Изграждане на другият тръбен кладенец в зелената площ на ул. „Кръстьо Пастухов“ към бул. „Христо Ботев“ е продиктувано от необходимостта от захранване на капково напояване на разделителните зелени ивици на бул. „Христо Ботев“ и бул. „Цар Борис III Освободител“. Територията, в която се предвиждат да бъдат изградени тръбните кладенци е за „Цар Симеоновата градина“ – парк от кв. 130 по плана на гр. Пловдив – Централна градска част и територия публична общинска, съгласно действащ Общ устройствен план.

Инвестиционното предложение /ИП/ попада в обхвата на т. 10, буква „н“ от Приложение № 2 на Закона за опазване на околната среда /ДВ.бр.91 /2002 год./ и чл.2, ал.1, т. 1 от Наредбата за ОС.

Площадката на ИП не попада в границите на защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие /ЗБР/ от мрежата „Натура 2000“. Най-близката защитена зона е BG 0000578 „Река Марица“, включена в списъка на защитените зони за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна, приета с РМС № РД-122/02.03.2007г. Предвид местоположението и характера на инвестиционното предложение, извършената преценка за вероятната степен на отрицателно въздействие определя, че **няма вероятност** от значително отрицателно въздействие върху предмета на опазване в защитената зона.

МОТИВИ:

I. Характеристика на предлаганото строителство, дейности, технологии: обем, производителност, мащабност, взаимовръзка и кумулиране с други предложения, ползване на природни ресурси, генерирани отпадъци, замърсяване и дискомфорт на околната среда, както и риск от инциденти.

Инвестиционното предложение предвижда изграждането на 2 бр. тръбни кладенци. Проектният им дебит се предвижда да бъде съответно за ТК в Цар Симеонова градина – 15 л/сек и за ТК прилежащ към ул. „Кръстьо Пастухов“ – 4 л/сек.

Тръбният кладенец в Цар Симеонова градина ще бъде изграден с автосондова апаратура, избор на фирмата – изпълнител. Проектна дълбочина – 40.00 м. Сондирането ще бъде безядково с използване на глинест разтвор с необходимата плътност, както и центратор за поддържане вертикалността на сондажа. След получаване на информация в хода на сондирането и от сондажно-геофизичните изследвания е възможна промяна в дълбочината и конструкцията на ТК.

Тръбните кладенци ще разкрият кватернерния водоносен хоризонт в незаливната тераса на р. Марица. В района на града тя е изградена от алувиално-пролувиални образувания. Водното тяло е с код BG3G000000Q013. Предвидените тръбни кладенци ще бъде изградени след получаване на разрешително за ползване на воден обект с изграждане на водовземно съоръжение за подземни води.

- В хода на експлоатация на обекта не се предполага значително замърсяване и дискомфорт на околната среда. При строителството се очаква известно шумово натоварване на околната среда. То ще бъде минимално, локализирано в рамките на ограничен район.

- Не се налага промяна на съществуващата или изграждане на нова пътна инфраструктура. Достъпът до обектите ще се осъществи чрез съществуващата градска улична мрежа.

II. Местоположение в това число чувствителност на средата, съществуващото ползване на земята, относително наличие на подходящи територии, качеството и регенеративната способност на природните ресурси в района:

Изграждането на водовземните съоръжения – ТК3 и ТК4, предмет на инвестиционното предложение ще се извърши в урбанизираната територия на град Пловдив в регулационните граници на гр. Пловдив, община Пловдив. Проектната сондажна площадка за единия сондаж се намира срещу Централната поща, близо до обществената тоалетна в тази част на градината. Другата площадка се намира на 2 км. югоизточно от центъра на Пловдив на границата между район „Централен“ и квартал Тракия, в непосредствена близост до новоизградени жилищни сгради.

- Реализацията на инвестиционното предложение ще бъде извън границите на защитени зони, съгласно чл. 5 от Закона за биологичното разнообразие и не се очаква да настъпи значително въздействие върху компонентите на околната среда.

- Инвестиционното предложение ще се осъществи извън границите на защитени територии, съгласно Закона за защитените територии.

- Не се очаква засягане на качествата и регенеративната способност на природните ресурси в района.

III. Способността за асимилация на екосистемата в естествената околна среда:

- Характерът и капацитетът на инвестиционното предложение не предполагат значително изменение в ключови характеристики на околната среда.

- Във връзка с поискано становище определящо степента на значимост на въздействието и риска за човешкото здраве, с писмо изх. № 5082/05.09.2013г., РЗИ-Пловдив е потвърдила липсата на здравен риск при осъществяване на инвестиционното предложение.

- С писмо изх. № КД-04-258/03.09.2013г. БДУВ ИБР Пловдив е дала заключение за допустимостта на инвестиционното предложение от гледна точка на ПУРБ на ИБР и постигане целите на околната среда. Не се очаква значимо негативно въздействие върху подземното водно тяло при изграждането и експлоатацията на тръбните кладенци.

IV. Характеристика на потенциалните въздействия- териториален обхват, засегнато население, включително трансгранични въздействия, същност, големина, комплексност, вероятност, продължителност, честота, обратимост:

- Териториалния обхват на въздействие в резултат на строителството и експлоатацията на инвестиционното предложение е ограничен и локален в рамките на площадките.

- При спазване на технологичните изисквания не се очаква неблагоприятно въздействие върху компонентите и факторите на околната среда и върху човешкото здраве.

- Реализацията на предложението не предполага трансгранично въздействие.

- Въздействието в резултат на експлоатацията на бъдещия обект ще бъде дълготрайно, съгласно срока на експлоатацията му.

V. Обществен интерес към предложението за строителство, дейности или технологии :

Възложителят е уведомил за своето инвестиционно предложение кмета на Район „Централен“ гр. Пловдив“, както и засегнатото население чрез обява на информационно табло и публикация в интернет страницата на общината. Осигурен е обществен достъп до информацията по приложение № 2 по реда на чл. 6, ал. 9 от Наредбата за ОВОС. Към момента на издаване на настоящото решение не са изразени устно или депозиран писмено жалби, възражения и становища срещу реализацията на инвестиционното предложение.

Настоящото Решение се отнася само за конкретно заявеното предложение и в посочения капацитет.

Решението не отменя задълженията на Възложителя за изпълнение на изискванията на Закона за опазване на околната среда и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на инвестиционното предложение, на Възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящото Решение, Възложителят /новият Възложител/ трябва да уведоми РИОСВ гр. Пловдив до 14 дни след настъпване на измененията.

Настоящото Решение губи правно действие, ако в срок 5 години от датата на влизането му в сила не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Решението може да бъде обжалвано чрез РИОСВ- Пловдив пред Министъра на околната среда и водите и/ или Административен съд- Пловдив в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица и организации по реда на Административно- процесуалния кодекс.

Тамер Бейсимов
Директор на РИОСВ- Пловдив



23.09.2013г.

